

【遊泳期間前】令和元年度海水浴場における放射性物質の水質モニタリング結果表

	(ふりがな) 海水浴場の名称	市町村名	測定値(ベクレル/L)						採水日	実施主体
			表層			下層				
			放射性ヨウ素	放射性セシウム		放射性ヨウ素	放射性セシウム			
			I-131	Cs-134	Cs-137	I-131	Cs-134	Cs-137		
1	ふかえ江	糸島市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.3)	4月25日	福岡県
2	けや屋		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.3)	4月25日	
3	おおぼる原	福岡市 西区	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月23日	福岡市
4	のこ古		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月23日	
5	きゅうかむら村	福岡市 東区	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月23日	
6	かつま馬		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月23日	
7	しのかしま島		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月23日	
8	しんぐう宮	糟屋郡 新宮町	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	4月18日	福岡県
9	ふくま間	福津市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	4月18日	
10	みやじはま		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	4月18日	
11	つやざき		検出されず (<0.4)	検出されず (<0.7)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.7)	検出されず (<0.4)	4月18日	
12	しらいしま		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.7)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	4月18日	
13	こうのみなと	宗像市	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.4)	4月11日	
14	かねざき		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.3)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	4月11日	
15	はつ津	遠賀郡 岡垣町	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.3)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.3)	4月25日	福岡県
16	あしや屋	遠賀郡 芦屋町	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	4月25日	
17	いわや屋	北九州市 若松区	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	4月22日	北九州市
18	わいた田		検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	4月22日	
19	みのしま島	行橋市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.3)	4月4日	福岡県
指針値※			—	10 Bq/L		—	10 Bq/L			

※指針値：環境省が「水浴場の放射性物質に関する指針(平成24年6月)」において示した水質の目安